



Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűzvédelmi Főosztály

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Tel: (06-1)469-4112 Fax: (06-1)469-4387; e-mail: mpfo@katved.hu



Szám: 5148-6/2011/ÁLT.

Tárgy: Forgalomba hozatali engedély
Ügyintéző: Ambrus István tű. alezredes
Telefon: 469-4212

HATÁROZAT

A Tűzör Tervező és Fővállalkozó Kft. (1131 Budapest, Szent László utca 109/a.) kérelmére, a Danfoss Semco A/S (DK 5260 Odense S, Svendborgvej 253 Dánia) által gyártott SEM-SAFE vízköddel oltó rendszer forgalmazását és alkalmazását

ENGEDÉLYEZEM

az alábbi kikötésekkel:

- az engedély a Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium 106-2/2011/TVL számú vizsgálati jegyzőkönyvében megnevezett részegységekre és alkotóelemekre vonatkozik,
- csak olyan kockázatokra és feltételekkel alkalmazható beépített tűzoltó berendezésként, amelyre való alkalmasságát az MSZE CEN/TS 14972 nemzeti szabvány tervezetben meghatározott feltételeknek megfelelően végrehajtott tűzteszt vizsgálatok eredményei igazolják,
- a termékek magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartása és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani, és a forgalmazás megkezdése előtt a forgalmazó Internet honlapján közzé kell tenni,
- az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,
- jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol,
- Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2016. május 31-ig érvényes.
- Az engedély folyamatosságához a meghosszabbítását az érvényességi idő lejártá előtt legalább két hónappal kell kezdeményezni.

Határozatom ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Belügyminiszternek címzett, 5000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Főosztályra benyújtandó - fellebbezéssel lehet élni.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén 1.000.000-Ft-ig, azaz egymillió forintig terjedő, ismételhető bírság róható ki.

INDOKOLÁS

A Tűzőr Tervező és Fővállalkozó Kft. kérelemmel fordult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, a rendelkező részben megnevezett vízköddel oltó rendszer forgalmazásának és alkalmazásának engedélyezése céljából. A vízköddel oltó rendszer és alkotóelemeire, részegységekre nemzeti szabvány vagy más tűzvédelmi biztonságossági követelmény nincs. A kérelmező a Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium 106-2/2011/TVL számú vizsgálati jegyzőkönyvének benyújtásával igazolta rendszer részegységek, alkotóelemek alkalmasságát, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. tv. 13. § (2) bekezdése szerint a benyújtott dokumentumok alapján a termékek kielégítik a biztonságossági elvárásokat, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmasak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le.

A jogorvoslati lehetőséget a KET 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás lefolytatására jogosult szervet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 2. § (2) bekezdése a) pontja határozza meg.

A kérelmező ügyfél az eljárás során lerótt 2.200 forint eljárási illetéket. A fellebbezés illetékének mértéke az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul.


Hatáskörömet és illetékességemet a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja alapozza meg, mely kimondja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyezi azon tűzoltó-technikai termékek forgalmazását, amelyek tűzvédelmi biztonsági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

Budapest, 2011. június „2”.

Dr. Bakondi György tú. altábornagy
főigazgató

nevében és megbízásából




Csuba Bendegúz tú. ezredes
főosztályvezető

Készült: 2 példányban

Egy példány: 2 lap

Kapja: 1. OKF irattár
2. kérelmező